



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00190/20

Серия **RU** № **0230381**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Современные Системы Пожарной Безопасности». Место нахождения (адрес юридического лица): 650004, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, улица Гвардейская, дом 60А, помещение 59. Адрес места осуществления деятельности: 650070, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, улица Тухачевского, дом 60А. Основной государственный регистрационный номер: 1134205024073. Телефон: +73842452247. Адрес электронной почты: ooo.sspb@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Современные Системы Пожарной Безопасности». Место нахождения (адрес юридического лица): 650004, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, улица Гвардейская, дом 60А, помещение 59. Адрес места осуществления деятельности: 650070, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, улица Тухачевского, дом 60А. Основной государственный регистрационный номер: 1134205024073.

ПРОДУКЦИЯ Приборы приемно-контрольные и управления пожарные: Блоки (приборы) управления автоматической системой пожаротушения ССПБ-ТУНГУС ССПБ-01А, ССПБ-02А, ССПБ-04А, выпускаемые по МЕРС.425532.003 ТУ «БЛОКИ (ПРИБОРЫ) УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ССПБ-ТУНГУС ССПБ-01А, ССПБ-02А, ССПБ-04А».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-684/11-2020 от 27.11.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90), протокола сертификационных испытаний № 105 ОС-20 от 02.12.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ЖЭ01). Акта анализа состояния производства № 535-СС/11-2020 от 05.11.2020 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53325-2012 «Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», раздел 7. Условия хранения 1 по ГОСТ 15150, срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя – 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.12.2020

ПО 29.12.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Грецкий Николай Михайлович (ф.и.о.)

Голубева Дарья Львовна (ф.и.о.)